

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1120655

Výrobek: Silový kabel

Typ: AYKY, CYKY

Jmenovité hodnoty: 450/750 V;
Al: 4x (10 - 16) mm²; 5x 16 mm²
Cu: (2 - 3)x (1,5 - 6) mm²; (4 - 5)x (1,5 - 16) mm²; (7; 12)x (1,5 - 4) mm²; (19; 24; 37; 48)x (1,5 - 2,5) mm²

Objednavatel: Prysmian Kablo s.r.o.
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava 1, Slovensko

Výrobce: Prysmian Kablo s.r.o.
Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava 1, Slovensko

Výrobní místo: Prysmian MKM Zrt.
Hrsz. 010 2660 Balassagyarmat, Maďarsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 202506-01/02 ze dne: 08.08.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN 34 7410-1:03+Z1:11, ČSN EN 60228:05+1:08, ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05,
ČSN EN 60811-1-1:97+1:97+Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95+1:97+Z1:97+Z2:01,
ČSN IEC 811-3-1:95+1:97+A1:97+Z1:97+A2:02, ČSN IEC 811-3-2:95+1:97+A1:97+Z1:97+Z2:04,
ČSN IEC 811-1-4:95+1:97+Z1:97+A2:02, ČSN 34 7010-82:09

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 202506 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do:

21.8.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



202506-01